

Objekt: Neubau TS Riedmatte

Massstab: 1:500

Plan- Nr. 20240924-200		Gezeichnet		Geprüft	
		Datum	Visum	Datum	Visum
Projektplan	Erstellung	24.09.2024	SPI		
	Änderung				
	Änderung				

Bremgarten, 24.09.2024

Vor der Bauausführung sind neue nachgeführte Pläne bei den einzelnen Werken anzufordern.

Strassenmitte

0.20 m

0.25 m

SB und/oder LVA-Stein

Verbleib

Überdeckung min. 0.50 m

0.45 m

1; KR

Strassenmitte

0.20 m

0.50 m

SB und/oder LVA-Stein

Verbleib

Überdeckung min. 0.50 m

0.60 m

3; KR

4; KR

Streifenfarbe Rohr:

Bestehend	
Abbruch	
KR-Rohre $d_n=150\text{mm}$	Rot
KR-Rohre $d_n=120\text{mm}$	Rot
KR-Rohre $d_n=80\text{mm}$	Rot
KR-Rohre $d_n=60\text{mm}$	Rot
KR-Rohre $d_n=60\text{mm}$	Grün

Leuchstelle; Fundament (siehe Detailpläne):
 LPH 3.5m: Zementrohr D=25cm; L= 100 / 85cm
 LPH 5.0m: Zementrohr D=25cm; L= 100 / 85cm
 LPH 7.5m: Zementrohr D=25cm; L=100cm
 LPH 9.0m: Zementrohr D=30cm; L=125cm

Vor Baubeginn und vor dem Zudecken der Kabelschutzhohre ist das zuständige Regional- und Center rechtzeitig (mindestens 1 ganzer Arbeitstag im Voraus) zur Kontrolle der Rohrverlegung zu benachrichtigen. Für die Einmischung kann direkt die **Abteilung Vermessung, M +41 79 422 77 11** aufgerufen werden. Die genaue Lage der AEW Werkleitungen müssen bei offenem Graben eingemessen werden können. Bevor die Leitung nicht eingemessen ist, darf nicht eingedockt werden. Durch verspätete oder fehlende Benachrichtigung entstandene Mehraufwände gehen vollumfänglich zu Lasten des Unternehmers. !!! **Bitte entsprechend weiterleiten** !!!

